



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie



ROK ZAŁOŻENIA 1988

konto: BS Brodnica 21 9484 1150 0001 1702 2000 0001

NIP: 874-000-36-14

REGON: 008080777

KRS: 0000176201

www.drweca.com.pl www.valves.com.pl mail: brodnica@drweca.com.pl

Dokumentacja spółki przechowywana w: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 300000,00 zł

PPHiU „DRWECA” Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 6, 87-300 Brodnica

WYTWÓRNIA GAZÓW TECHNICZNYCH UL.DŁUGA 62 A, 87-300 BRODNICA +48 604276913

DW 082/05/2014

Brodnica, dnia 07-05-2014

.....
.....
.....

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zadanie nr 5

Inwestycja: Wytwórnia Gazów Technicznych w Brodnicy jest realizowane przy wsparciu środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1 Wsparcie Inwestycji Mikroprzedsiębiorstw, RPKP.06.02.01-04-276/10.

W oparciu o zasady wynikające z w/w Programu zwracam się do Państwa o przedstawienie oferty handlowej na zakup wg poniższej specyfikacji.

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie instalacji bezpieczeństwa pracowników zapewniającej prawidłowy skład powietrza podczas produkcji z czujnikiem tlenu (wykrywanie odchyłań składu powietrza – niedobór, lub nadmiar tlenu niebezpieczne dla zdrowia), centralą uruchamiającą alarm i sygnalizacją alarmową, sprzężoną z istniejącą wentylacją (automatyczne uruchomienie). Czujniki mają na bieżąco monitorować stężenia gazów na terenie zakładu pracy (hali napełniania butli argonem, CO2, azotem i tlenem o wymiarach około 15 x 5 x 5 m). W sytuacjach, gdy stężenie gazów wykroczało będzie poza normy automatycznie włączana ma być sygnalizacja awaryjna oraz wentylacyjna (wentylatory – 2 szt. są na terenie warsztatu). Proszę o ofertę z jednym, dwoma lub trzema czujnikami, oraz wariant z montażem i bez montażu.

Termin i sposób wykonania zamówienia: Dostawa i montaż w punkcie zamawiającego – 87-300 Brodnica, ul. Długa 62a, do dnia 27/06/2014. Transport wliczony w cenę. Wymagana pełna dokumentacja i certyfikaty.

Opis kryteriów wyboru oferty:

- cena ofertowa (waga kryterium 80%) (Pc)
- termin gwarancji (waga kryterium 20%) (Pg)

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie przekroczy wyznaczonego przez zamawiającego maksymalnego budżetu, spełni wszystkie wymagania zamawiającego i zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych ze wzoru dla maksymalnej liczby czujek mieszczących się w budżecie zamawiającego:

$$P = (Pc \times 0,80) + (Pg \times 0,20)$$

w którym:

$$Pc = (C \text{ min} / C \text{ bad}) \times 100 \text{ pkt}$$

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

C min – najniższa cena spośród złożonych ofert

C bad – cena badanej oferty

$$Pg = (G \text{ bad} / G \text{ max}) \times 100 \text{ pkt}$$

Pg – ilość punktów uzyskana w zakresie terminu gwarancji


G bad – termin gwarancji badanej oferty (określony w miesiącach)

G max - termin gwarancji najdłuższy spośród złożonych ofert (określony w miesiącach)

Termin wyboru oferty: 27/05/2014. O wyborze zostanie poinformowany wykonawca, który uzyska największą ilość punktów.

Dodatkowe informacje: +48 604 276913 Jerzy Półchłopek.

Z wyrazami szacunku



PREZES ZARZĄDU
inż. Jerzy Półchłopek